

ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

SIRA NO	EVRAK SAYISI	TALEP SAHİBİ-HAZİRAN	Başvuru Tarihi	Santral'in Tüketim Bölgesine Konumu	TALEP GÜCÜ			Abone Numarası	Teknik Değerlendirme	YEGM Görüşü	Bağlantı Noktası
					RES (kWe)	GES (kWe)	DiĞER (kW)				
1	2530	AKSİS NONWOVENS TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.	8.6.2015	Aynı Yerde	3050	---	---	10000594357	TM Kapasite Aşıldı	---	Kapasite artışı müteakibi değerlendirme yapılacak.
2	2706	SEVİNÇ TELEKOMİNİKASYON LTD. ŞTİ.	15.6.2015	Farklı Yerde	---	397	---	809520	Olumlu	---	154/31,5 KV EDİÇİM TM Fider 4 / 31,5/15,8 KV Lalapaşa İM/ Büyünlü Grb. Köyler ENH./ 851981 CBS numaralı direk.
3	2350	HAVSA İLÇESİ MEYVA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ	21.5.2015	Farklı Yerde	---	80	---	10000083500	Olumlu	---	154/31,5 KV HAVSA TM Fider-5 / DSI-Kuzucu Grp. ENH / 89221 CBS Numaralı Özel Trafo
4	2762	LEVENT ELEKTRİK EN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	23.6.2015	Farklı Yerde	---	---	---	1500	TM Kapasite Aşıldı	---	Kapasite artışı müteakibi değerlendirme yapılacak.
5	2866	UYGAR AKARYAKIT	30.6.2015	Aynı Yerde	---	90	---	100000108930	Bağlantı Noktası Verildi.	---	KEŞAN TM TR-A/Fider-1/KARPUZLU GRP.ENH/817403 CBS NOLU DİREK (99003 CBS Numaralı Özel Trafo)
6	2867	UYGAR GROUP	30.6.2015	Aynı Yerde	---	605,88	---	10000102140	Bağlantı Noktası Verildi.	---	KEŞAN TM TR-A/Fider-1/KARPUZLU GRP.ENH/817404 CBS NOLU DİREK