

ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

SIRA NO	EVRAK SAYISI	TALEP SAHİBİ-EKİM	Başvuru Tarihi	Santral'in Tüketim Bölgesine Konumu	TALEP GÜCÜ			Abone Numarası	Teknik Değerlendirme	YEGM Görüşü	Bağlantı Noktası
					RES (kWe)	GES (kWe)	DİĞER (kW)				
1	3692	GÖRENLER TEKSTİL	12.9.2014	Aynı Yerde	800	---	---	10000465000	Bağlantı Noktası Verildi.	---	ÇORLU TM TR-C FİDER-8/KUTAŞ DM/787426 CBS Numaralı Direk
2	3751	EURUS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18.9.2014	Farklı Yerde	1000	---	---	174210	Bağlanabilirlik Oranı Uygunsuz.	---	ALTERNATİF BAĞLANTI NOKTASI:KIRKLARELİ TM-2 15,8 KV Bara
3	4200	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.	23.10.2014	Aynı Yerde	800	---	---	10000179010	Bağlantı Noktası Verildi.	---	ÇERKEZKÖY TM TR-B/FİDER-3/SARAY TM-46/CERKE_5068 ENH/772176 DİREK
4	4086	TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.	14.10.2014	Aynı Yerde	750	---	---	249280	Bağlantı Noktası Verildi.	---	B.KARIŞTIRAN TM TR-A/ FİDER-18 ve FİDER-27/DM1/KIRKKEPENELİ-CEZAEVİ ENH.