

ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

SIRA NO	EVRAK SAYISI	TALEP SAHİBİ-KASIM	Başvuru Tarihi	Santral'in Tüketim Bölgesine Konumu	TALEP GÜCÜ			Teknik Değerlendirme	YEGM Görüşü	Bağlantı Noktası
					RES (kWe)	GES (kWe)	DİĞER (kW)			
1	5302	ERKOÇ ELEKTRİK VE İNŞAAT PLANLAMA GIDA TURİZM PAZARLAMA LTD. ŞTİ.	17.12.2015	Farklı Yerde	800	---	---	Bağlantı noktası verildi	---	TEİAŞ 154/31,5 KV TEKİRDAĞ TM TR-A FİDER-5 GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI ENH 704515 CBS NUMARALI DİREK
2	5279	ARCADİA VINEYARDS TURİZM TARIM ÜRÜNLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	15.12.2015	Aynı Yerde	---	499,92	---	Bağlantı noktası verildi	---	TEİAŞ 154/31,5 KV LÜLEBURGAZ İM II TM FİDER-11 KIRIKKÖY ENH / K.KÖY DM-TR 1/ HAMİTABAT-ÇEŞME KOLU ENH / HAMİTABAT DM-2'DEN ÇIKAN 1/0 KESİTLİ ENH ÜZERİNDEKİ MEVCUT BAĞLANTI NOKTASINDAN
3	5460	BEYOND GES ENERJİ LTD. ŞTİ.	24.12.2015	Farklı Yerde	---	999,99	---	Alternatif bağlantı noktası verildi	---	TEİAŞ 154/31,5 KV UZUNKÖPRÜ TM TR-A FİDER-9 KIRCASALIH ENH 830747 CBS NUMARALI DİREK
4	5480	BEYZA ZAPSU ENERJİ ÜRETİM LTD.ŞTİ	29.12.2015	Farklı Yerde	---	999,75	---	Olumsuz	---	Talep edilen bağlantı noktasındaki ENH kullanılmayan ve enerjisiz durumdaki bir ENH'dir.
5	5482	EKREM EKŞİOĞLU ENERJİ ÜRETİM VE SPORTİF FAALİYETLER LTD. ŞTİ.	29.12.2015	Farklı Yerde	---	999,75	---	Olumsuz	---	Talep edilen bağlantı noktasındaki ENH kullanılmayan ve enerjisiz durumdaki bir ENH'dir.
6	5481	BEYZA ZAPSU ENERJİ ÜRETİM LTD.ŞTİ	29.12.2015	Farklı Yerde	---	999,75	---	Olumsuz	---	Talep edilen bağlantı noktasındaki ENH kullanılmayan ve enerjisiz durumdaki bir ENH'dir.
7	5483	SOLARPOWER ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.12.2015	Farklı Yerde	---	999,75	---	Olumsuz	---	Talep edilen bağlantı noktasındaki ENH kullanılmayan ve enerjisiz durumdaki bir ENH'dir.
8	5484	SOLARPOWER ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.12.2015	Farklı Yerde	---	999,75	---	Olumsuz	---	Talep edilen bağlantı noktasındaki ENH kullanılmayan ve enerjisiz durumdaki bir ENH'dir.