

ŞİRKETİMİZE YAPILAN LİSANSIZ ÜRETİM BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

SIRA NO	EVRAK SAYISI	TALEP SAHİBİ-OCAK	Başvuru Tarihi	Santral'in Tüketim Bölgesine Konumu	TALEP GÜCÜ		Abone Numarası	Teknik Değerlendirme	Bağlantı Noktası
					RES (kWh)	GES (kWh)			
1	38	LAPSKAY ELEKTRONİK KABLO SİSTEM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	03.01.2013	Farklı Yerde	250	---	249280	Bağlantı Noktası Verildi.	TEİAŞ 154/31,5 kV Pınarhisar İ.T.M 50 KVA Trafodan enerji alan (2x3x477) MCM iletken kesitli Fider 2 E.N.H'nin girdi çıktı yaptığı Erenler KÖK binasından çıkarak Incekoru KÖK binasına giriş yapacaktır. Üretim santralinin bağlanacağı Incekoru KÖK'ten çıkış ve tarafımızca tesis edilecek 3x3/0 AWG iletken kesitli hat ile irtibatlandırılacak fiderin elektrik piyasasında lisansız elektrik üretimi yönetmeliği ve tebliğine uygun olarak donatılması /dönüştürülmesi ve yönlü korumanın sağlanması ile karşılanabilecektir.
2	582	ATIKOL DERİ TEKSTİL HAYV. VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	24.01.2013	Aynı Yerde	500	---	10000008336	Bağlantı Noktası Verildi.	TEİAŞ 154/31,5 kV Lüleburgaz İ.M.- I - Çiftlikler ENH'na branşman Oklalı köyü ENH'dan beslenen Oklalı köyü TR-1/C-2 nolu müşterek demir direkten sonra irtibatlandırılacak fiderin elektrik piyasasında lisansız elektrik üretimi yönetmeliği ve tebliğine uygun olarak donatılması / dönüştürülmesi ve yönlü korumanın sağlanması ile karşılanabilecektir.
3	560	ÖZ AKTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	22.01.2013	Aynı Yerde	500	---	10000594245	Bağlantı Noktası Verildi.	TEİAŞ 154/31,5 kV Çerkezköy T.M. 3x477 MCM iletken kesitli Fider-1 Çorlu-1 ENH'tan enerjili Velimeşe Sanayi Bölgesi DM-1'den çıkışı 3x3/0 iletken kesitli Süper Tekstil ENH'nın 13 nolu direğinden branşman noktasından sonra irtibatlandırılacak fiderin elektrik piyasasında lisansız elektrik üretimi yönetmeliği ve tebliğine uygun olarak donatılması/dönüştürülmesi ve yönlü korumanın sağlanması ile karşılanabilecektir.
4	583	ÇERKEZKÖY İNŞ.TURİZM HOTEL İŞL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	24.01.2013	Farklı Yerde	250	---	10000482300	Bağlantı Noktası Verildi.	TEİAŞ 154/31,5 kV Pınarhisar İ.T.M 50 KVA Trafodan enerji alan (2x3x477) MCM iletken kesitli Fider 2 E.N.H'nin girdi çıktı yaptığı Erenler KÖK binasından çıkarak Incekoru KÖK binasına giriş yapacaktır. Üretim santralinin bağlanacağı Incekoru KÖK'ten çıkış ve tarafımızca tesis edilecek 3x3/0 AWG iletken kesitli hat ile irtibatlandırılacak fiderin elektrik piyasasında lisansız elektrik üretimi yönetmeliği ve tebliğine uygun olarak donatılması /dönüştürülmesi ve yönlü korumanın sağlanması ile karşılanabilecektir.
5	771	MEHMET KADRI ERCİK	30.01.2013	Aynı Yerde	500	---	20510	Bağlantı Noktası Verildi.	TEİAŞ 154/31,5 kV Çorlu TM 3x3/0 iletken kesitli Fider-7 Havaalanı ENH'nın 41 no'lu direğinden branşmanla karşılanması, branşman noktası ile üretim santrali arasına tesis edilecek 3x3/0 AWG iletken kesitli hat ile irtibatlandırılacak fiderin elektrik piyasasında lisansız elektrik üretimi yönetmeliği ve tebliğine uygun olarak donatılması /dönüştürülmesi ve yönlü korumanın sağlanması ile karşılanabilecektir.
<p>ÖNEMLİ !!! Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde, Bağlantı başvurularının değerlendirilmesi bölümünde de bulunan 11.10 hükümünde de Başvurusu 11.8 hükümlerine göre bağlantı başvurusu kabul edilmeden önceki listede alternatif bağlantı önerisi şeklinde sonuçlandırılanlardan 11.9 hükümünde öngörülen beyan süresinde veriler için dağıtım şirketince listenin ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı olarak başvurulara Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu şahsen veya vekâletten tebliğ ettirilerek verilir. Bağlantı başvurusu kabul edilmeden önceki listede başvurusu yayımlananlardan listenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde dağıtım şirketine şahsen veya vekâletten başvuru Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunu almaya ilişkin olarak görüştürme geçersiz hale gelir. Liste bir ay süreyle ilan edilir demildekte olup bu süre içinde başvuru sahiplerinin TREDAS Genel Müdürlüğüne gelip çağrı mektuplarını almaları önemle duyurulur. 05/03/2013 - İşletme Bakım Müdürlüğünden Çağrı Mektupları alınabilir.</p>									